COMUNA FIBIȘ - JUD. TIMIȘ
Nr. 5406
Ziua 24 Luna 10 Anul 2026

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ
STR. LENAU NR. 10, TIMISOARA 300029
Tel. 0256/494680 Fax. 0256/494667
Cod fiscal 11292024; Nr. operator de date cu caracter personal 34022
e-mail dspj.timis@dsptimis.ro

Nr. 25.571C / 22.10.2026

Catre,

COMUNA FIBIS
Localitatea Fibis, 94A, judetul Timis

Prin prezenta va informam ca in urma analizelor de laborator, in cadrul PNS V, a probelor de apa prelevate din cele opt fantani publice cu amplasament in localitatea Fibis si una in localitatea Remetea Mica, au fost emise rapoartele de incercare nr. 3.109-3.123 din 09.10.2026, dupa cum urmeaza:

- nr. 3.199/16.10.2026 pentru proba prelevata din fantana publica loc. Fibis – scoala gimnaziala,
- nr. 3.200/16.10.2026 pentru proba prelevata din fantana publica loc. Fibis, nr. 357,
- nr. 3.201/16.10.2026 pentru proba prelevata din fantana publica loc. Fibis, nr. 469,
- nr. 3.202/16.10.2026 pentru proba prelevata din arteziana publica loc. Fibis - Gara,
- nr. 3.203/16.10.2026 pentru proba prelevata din arteziana publica loc. Fibis C.A.P.,
- nr. 3.204/16.10.2026 pentru proba prelevata din fantana publica loc. Fibis, biserica baptista,
- nr. 3.205/16.10.2026 pentru proba prelevata din fantana publica loc. Fibis, izlaz Otilia,
- nr. 3.206/16.10.2026 pentru proba prelevata din fantana publica loc. Fibis, nr. 296 - Boca,
- nr. 3.207/16.10.2026 pentru proba prelevata din fantana publica loc. Remetea Mica, izlaz.

Raportat la valorile identificate pentru parametrii analizati, au fost constatate neconformitati sub aspect microbiologic si/sau fizico-chimic pentru urmatoarele surse publice, respectiv:

Raport incercare	Nr. bacterii coliforme	Nr. E Coli	Nr. enterococci intestinali	Nitrati	Nitriti	Duritate	Observatii
3.199	15	-		71,1			Prezent Pseudomonas aeruginosa
3.200	180	-	16	68,85			
3.201	253	13	81	106,7	10,64	49	
3.203	27	2					
3.204	464	294	>300	110,9	0.582	57	
3.206	118		19	81,9			
3.207			51				

In cazul surselor Fibis C.A.P. si Remetea Mica izlaz cu apa microbiologica neconforma, solicitam aplicarea de urgenta a unor masuri de curatare si dezinfectie, in conformitate cu prevederile capitolului III din Ordinul M.S. nr. 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare cu recontrolul ulterior al parametrilor microbiologici; se interzice consumul de apa din aceste surse pana la incadrarea valorii probelor de apa in limitele maxime admise prevazute in Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman. In imediata vecinatate a acestor surse publice se vor monta temporar (pana la confirmarea prin analize de laborator a normalizarii valorii parametrilor microbiologici) placute avertizoare cu textul "Apa nu este buna de baut".

In cazul celorlalte cinci surse publice cu apa neconforma microbiologic si chimic, solicitam interzicerea consumului in scop potabil, pentru baut, igienizare tegumente; in imediata vecinatate a acestor surse publice se vor monta definitiv placute avertizoare cu textul "Apa nu este buna de baut".

Pentru celelalte doua surse (Fibis – gara si respectiv Fibis – izlaz Otilia) de apa de pe domeniul public (fantani si arteziene) care au fost investigate, in imediata vecinatate a fiecareia se vor monta placute cu textul "Apa este buna de baut".